



SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 6.1.E.7 po TS
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 125m
 Optická chránička HDPE40, tr. 125m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od 15 po PRIS 5.1.E.1
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 92m
 Optická chránička HDPE40, tr. 92m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

PS.01 Montáž novej TS 311/16/ratňava...
 Montáž TS GRAPER MKP 800, TR 227/4,40kV, 230kVA

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 5.1.E.1 po PRIS 7.E.2
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 69m
 Optická chránička HDPE40, tr. 69m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 6.1.E.6 po PRIS 6.1.E.7
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 48m
 Optická chránička HDPE40, tr. 48m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 0.1.E.3 po PRIS 4.1.E.4
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 76m
 Optická chránička HDPE40, tr. 76m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 7.E.2 po PRIS 8.1.E.3
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 57m
 Optická chránička HDPE40, tr. 57m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 5.1.E.5 po PRIS 6.1.E.6
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 44m
 Optická chránička HDPE40, tr. 44m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.02 Rozšírenie NWK
 Trasa od PRIS 4.1.E.4 po PRIS 5.1.E.5
 Kábel I-AYKY 3x240+120, tr. 54m
 Optická chránička HDPE40, tr. 54m
 Postranné ochranné pásmo NWK 1m

SO.01 Montáž novej VNP
 Kábel 3xN+2xS+1F+1Z 12/70RM/16, tr. 4,10m
 Optická chránička HDPE40, tr. 4,10m
 Postranné ochranné pásmo 1m

- Legenda značiek:**
- Navrh. úsekový odpojovač
 - Navrh. zemné vedenie VN
 - Navrh. uzemnenie VN

Rozvodná sústava VN: Sieť s priamym (nízkoimpedančným) uzmenením; odporník
 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 - 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140):
 Ochrana v bežných podmienkach: Umiestnenie mimo dosahu ruky

